




Bohrungen auf Rückseite 12,5 tief passend für EJOT-PT-Schraube Typ DG 40x... WN...  
 holes rearside 12.5 deep suits to EJOT-PT-screw type DG40x... WN...

Nut passend für/flute suitable for Runddichtring/round sealing ring 70x3

\* >6,5 tief, gemessen mit Gewindelehndorn  
 >6.5 thread depth, controlled by thread gauge



Lüfter darf weder bei blockiertem Motor noch im Freistrahlfeld betrieben werden!  
 Blower not to be operated at free air and locked rotor condition i.e. without backpressure!




max. Anzugsmoment für Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:  
 max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw in depth of 6mm:

- M4: 3 Nm
- M5: 4 Nm
- M6: 6 Nm
- M8: 10 Nm

Lüfterschaufelrad antistatisch:  
 Oberflächenwiderstand < 10<sup>9</sup> Ohm nach DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093  
 Fan wheel antistatic:  
 surface resistance < 10<sup>9</sup> Ohm according to DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

passend für Direktsteckverbinder  
 suitable for direct connector  
 MT-Edge Nr. 0-827 316-5 und  
 MT-Edge Nr. 829 213-5 (Fa. AMP)

Steckergehäuse/connector housing:  
 AMP Universal MATE-N-LOK 1-350943, 3-polig  
 passend für/suitable for:  
 AMP Universal MATE-N-LOK Steckergehäuse/connector housing:  
 350766-4 u. 3x Buchse  
 926882-1 (oder 926893-1)



<b>Wichtiger Hinweis:</b>	Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.		
<b>important information:</b>	This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.		
<b>Sicherheitshinweis:</b>	Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Das Gebläse ist nur an Versorgungsspannungen anzuschließen, welche mit einem Sicherungsautomaten B16 A nach DIN VDE 0641 Teil 11 abgesichert sind.		
<b>security advice:</b>	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply. The fan must only be connected to supply voltages with an automatic circuit breaker B16 A according to DIN VDE 0641 Part 11.		

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberfläche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.:
			Werkstoff	
	Status der Zeichnung Freigegeben	Einbauanleitung / mounting instruction Radiallüfter / radial blower RG148/1200-3633-010201		
	Ausgabedatum 23.06.08	genehmigt von reithmaier	Zeichnungsnummer 55667 21020	Blatt 1 / 1
Ausgabe 4: Abstandshalter 32505.45007 entfernt		04600 45101 230V AC 50Hz	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH	
Schnittstellentyp	Spannung	Z10		
type of interface	voltage	DIN_A2		
1 002400	21.07.04	Vers. Änderungsnummer Datum Name Urspr. RG148		
2 002618	13.08.04	Ers.f.: Ers.d.:		