



Flachstecker passend fuer
Steckhuelse 6.3-... DIN 46247
blade terminal suitable for
push-on contact 6.3-... DIN 46247

Gehaeseoberflaeche: verzinkt blank
surface of blower housing: zinc coated

Wichtiger Hinweis: Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfaehig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information: This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis: Nicht in die Oeffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile koennen stromfuehrend sein: evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Der Ventilator/Motor muss im Gerat durch Schmelzsicherung, Schutztemperaturbegrenzer, Ueberstromausloeser o.ae. abgesichert sein.
safety advice: Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply! The blower/motor has to be protected by a fusible cut-out, safety thermal cut-out, over current release or the like.

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberflaeche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.
Aenderungsnotiz Ausgabe / edition 1: Neutyp newtype	Status der Zeichnung 08.11.2012 Freigegeben	Freigebedatum	Freigeber Michalsk	Einbauanleitung/mounting instruction Querstromluefter/tangential blower QLZ06/3000A105-3038LH-63 ...
1 Version	500000013417 Aenderungsnummer	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH		Zeichnungsnummer 5541260601_Z10
22.08.2012 Erstelldatum	Praktikant KO Ersteller	Urspr. QLZ06	Ers.f.:	Ers.d.:

01	aaa	230V AC 50Hz 50W I.C.L.H	Motor mit CCC-Zulassung motor with CCC-certification
Sach-End-Nr. part-end-No.	Kennbuchst. code letter	elektrische Daten rating	Bemerkung remark

ebm-papst Landshut GmbH, Holmerk-Alth-Strasse 25, D-84030 Landshut
 Tel.: +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info@ebm-papst.com www.ebmpapst.com
 Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.